



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS/RS - CEP: 98528-000 - CNPJ: 94.442.282/0001-20

FONE: (55) 3616-3058 / 3071 - FAX (55) 3551- 1854

Home Page: www.derrubadas-rs.com.br E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

ESCLARECIMENTO 07

Pedido de esclarecimento

Protocolo 3760

Situação: Respondido

Data do pedido: 15/03/2021 15:16

Solicitação: 1. No item 12 do Termo de Referência consta: “Instalação/preparação de caminhos e passarelas cobertas com brita ou pavimentação para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexão, e outros equipamentos existentes como estação meteorológica”. Questiona-se: O caminho até o ponto de conexão dos sistemas passa por alguma via asfaltada ou concretada? 2. No item 12 do Termo de Referência consta: “Construção e instalação dos apoios/suportes em concreto”. Questiona-se: em qual local será necessário este item? 3. No item 12 do Termo de Referência consta: “Construção e instalação de cercamento em tela com concertina dupla clipada com adequada ancoragem na parte superior e portões de acesso em aço galvanizado”. Questiona-se: O sistema não será instalado em telhado? 4. No item 16 do Termo de Referência consta: Serão obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente”. Questiona-se: A contratante fornecerá o traçador de curva I-V para realização deste teste ou a contratada deve possuir? 5. No item 17 do Termo de Referência consta: “Ao final desse teste deve ser plotado gráfico das medições de Performance pela Irradiação Solar bem como apresentada a Performance média do sistema”. Questiona-se: A contratada deve prever a instalação de uma estação solarimétrica? 6. No item 18 do Termo de Referência consta: “A eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a corrente que alimenta a entrada do inversor, a corrente de saída e as três tensões CA de fase. Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada pelo fabricante”. Questiona-se: A contratante fornecerá o analisador de energia ou a contratada deve possuir?

Resposta

Data: 16/03/2021 10:42

Texto: RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 01: SUGERIMOS A VISITA TÉCNICA PARA MAIOR CONHECIMENTO DOS LOCAIS BEM COMO DIMENSÃO DAS NECESSIDADES, A MEDIÇÃO DO CRAS CONFORME FOTO NO EDITAL MOSTRA QUE LÁ SE ENCONTRA PISO DE BASALTO. RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 02: ESTÁ SENDO DESCRITO SE HOVER NECESSIDADE , SE NÃO ESTARIA DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA,SUGERIMOS A VISITA TÉCNICA PARA MELHOR CONHECIMENTO DOS LOCAIS. RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 03: ESTÁ SENDO DESCRITO SE HOVER NECESSIDADE , SUGERIMOS A VISITA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS/RS - CEP: 98528-000 - CNPJ: 94.442.282/0001-20

FONE: (55) 3616-3058 / 3071 - FAX (55) 3551- 1854

Home Page: www.derrubadas-rs.com.br E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

TÉCNICA, BEM COMO ESTÁ DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA ÍTEM 3.1 DOS LOCAIS DAS OBRAS. RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 04: A CONTRATADA DEVE POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DESTA CONTRATAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESCRITA NO EDITAL (23. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO) RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 05: DEVERÁ APRESENTAR O QUE SE ESTÁ SENDO PEDIDO NO EDITAL, SE HOVER NECESSIDADE PELA PARTE DA CONTRATADA TER UMA ESTAÇÃO SOLARINMETRICA PARA OBTER AS MEDIÇÕES , DESDE CUSTOS E PREVISÕES ORÇAMENTÁRIOS PARA ISSO SEJA PREVISTAS EM SUA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 06: A CONTRATADA DEVE POSSUI.