



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS**

AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS/RS - CEP: 98528-000 - CNPJ: 94.442.282/0001-20

**FONE: (55) 3616-3058 / 3071 - FAX (55) 3551- 1854**

Home Page: [www.derrubadas-rs.com.br](http://www.derrubadas-rs.com.br) E-mail: [prefeitura@derrubadas-rs.com.br](mailto:prefeitura@derrubadas-rs.com.br)

**TERRA DO SALTO YUCUMÃ**

## ESCLARECIMENTO 08

### Pedido de esclarecimento

**Protocolo 3767**

**Situação:** Respondido

**Data do pedido:** 16/03/2021 09:42

**Solicitação:** 1. Para o item 4.1 do Termo de Referência, questiona-se: o local do sistema 1 - SEC DE OBRAS já possui padrão de entrada adequado com disjuntor trifásico de 175A e medição indireta? 2. Para o item 4.2 do Termo de Referência, questiona-se: O local do sistema 2 possui qual disjuntor de cabeamento no padrão de entrada existente? 3. Para o item 4.3 do Termo de Referência, questiona-se: O local do sistema 3 possui qual disjuntor de cabeamento no padrão de entrada existente?

### Resposta

**Data:** 17/03/2021 14:29

**Texto:** Resposta ao questionamento 01: Sugerimos a visita técnica para melhor avaliação, está com disjuntor trifásico 40 amperes, terá de ser feitas as adequações, por isso no item 4.2 já se considera um valor para as adequações de vias públicas futuras. Resposta ao questionamento 02: Sugerimos a visita técnica para melhor avaliação, o Sistema 2, com disjuntor de 60 amperes trifásico, por isso no item 4.2 já se considera um valor para as adequações de vias públicas futuras. Sistema 3 com disjuntor de 40 Amperes trifásico.